

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
**Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области в Боровском районе»**

Юр.адрес: 248018, г.Калуга, ул.Баррикад, д.181  
Телефон/факс (4842) 57-46-75  
Фактич.адрес: 249010, г.Боровск, ул.Ленина, д.30,  
тел./факс (48438)4-46-20, 4-41-66 Email: fguzbor@mail.ru  
ОКПО 75478558 ОГРН 1054004004812  
ИНН/КПП 4028033349 / 400302001

**УТВЕРЖДАЮ**

Главный врач Филиала ФБУЗ «Центр гигиены  
и эпидемиологии в Калужской области  
в Боровском районе»



В.П.Багров

**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПЫТАНИЙ № 3004**

Заключение составлено 29.05.2023

- 1. Основание для проведения экспертизы:** Поручение ТО Управления Роспотребнадзора по Калужской области в Боровском районе № 100 от 13.04.2023
- 2. Цель экспертизы:** соответствие СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
- 3. Наименование образца (пробы):** Речная вода
- 4. Заявитель:** Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Калужской области в Боровском, Жуковском, Малоярославецком, Тарусском районах  
248010 Калужская область, г. Калуга, ул. Чичерина, 1 А  
Фактический адрес: 249010 Калужская область, г.Боровск, ул.Ленина, д.30
- 5. Место, время и дата отбора:** Река Ока, Калужская область, Тарусский район, с.Ладъжино, в районе ДОЛ "Звёздный"  
23.05.2023 с 09:00 до 10:30
- 6. НД на отбор:** ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа.",  
ГОСТ Р 59024-2020 "Вода. Общие требования к отбору проб."
- 7. Образец (пробу) отобрал(а)** Милова Н. А., врач по общей гигиене
- 8. ИЛЦ, выполнивший испытания:** Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области» в Боровском районе, ; № РОСС.RU.0001.511978

Рассмотренные материалы: Протокол испытаний № 3004 от 29.05.2023

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ:**

Проба № 3004 "Речная вода" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям табл. 3.7 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Экспертное заключение составил(а):

Главный врач \_\_\_\_\_

Багров В. П.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
**Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области в Боровском районе»**  
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области в Боровском районе»)

**ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Юр.адрес: 248018, г.Калуга, ул.Баррикад, д.181  
Телефон/факс (4842) 57-46-75  
Факт.адрес: 249010, г.Боровск, ул.Ленина, д.28,д.30  
тел./факс (48438)4-46-20, 4-41-66, Email: fguzbor@mail.ru  
ОКПО 75478558 ОГРН 1054004004812  
ИНН/КПП 4028033349 / 400302001



**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**  
№ 3004 от 29.05.2023

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Калужской области в Боровском, Жуковском, Малоярославецком, Тарусском районах

2. **Юридический адрес:** 248010 Калужская область, г. Калуга, ул. Чичерина, 1 А  
**Фактический адрес:** 249010 Калужская область, г.Боровск, ул.Ленина, д.30

3. **Наименование образца (пробы):** Речная вода

4. **Место отбора:** Река Ока, Калужская область, Тарусский район, с.Ладыжино, в районе ДОЛ "Звёздный"

5. **Условия отбора, доставки**

**Дата и время отбора:** 23.05.2023 с 09:00 до 10:30

**Ф.И.О., должность:** Милова Н. А., врач по общей гигиене

**Условия доставки:** соответствуют НД

**Дата и время доставки в ИЛЦ:** 23.05.2023 11:00

НД на отбор проб: ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа",  
ГОСТ Р 59024-2020 "Вода. Общие требования к отбору проб."

6. **Дополнительные сведения:** Выполнение гос.задания, Поручение ТО Управления Роспотребнадзора по Калужской области в Боровском районе № 100 от 13.04.2023

7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:**

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. **Код образца (пробы):** 02.23.3004 3

9. **Условия проведения испытаний:** Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

**Результаты испытаний**

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
<b>БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b>					
Образец поступил 23.05.2023 11:10 Регистрационный номер пробы в журнале 3004 испытания проведены по адресу::249010, Калужская область, Боровский район, г.Боровск, ул.Ленина, дом 30 дата начала испытаний 23.05.2023 11:10 дата выдачи результата 29.05.2023 08:30					
1	E. coli	КОЕ/100см3	60	не более 100	МУК 4.2.1884-04 пр. 3
2	Возбудители кишечных инфекций	определение в 1 дм3	не обнаружено	отсутствие	МУ 2.1.5.800-99
3	Колифаги	БОЕ/100 см3	0	не более 10	МУ 2.1.5.800-99
4	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	КОЕ/100см3	230	не более 500	МУК 4.2.1884-04
Испытания проводил(и): Агапова Н. Д., врач-бактериолог					

**Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:**

Багров В. П., Главный врач

Окончание протокола.

Протокол № 3004 распечатан 29.05.2023

стр. 1 из 1

Результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания.

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ