

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области в Боровском районе»

Юр.адрес: 248018, г.Калуга, ул.Баррикад, д.181
Телефон/факс (4842) 57-46-75
Фактич.адрес: 249010, г.Боровск, ул.Ленина, д.30,
тел./факс (48438)4-46-20, 4-41-66 Email: fguzbor@mail.ru
ОКПО 75478558 ОГРН 1054004004812
ИНН/КПП 4028033349 / 400302001

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач Филиала ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Калужской области
в Боровском районе»



В.П.Багров

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПЫТАНИЙ № 4111

Заключение составлено 29 июля 2022 г.

1. **Основание для проведения экспертизы:** Приказ Управления Роспотребнадзора по Калужской области № 73 от 09.06.2022
 2. **Цель экспертизы:** соответствие СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
 3. **Наименование образца (пробы):** Речная вода
 4. **Заявитель:** Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Калужской области в Боровском, Жуковском, Малоярославецком, Тарусском районах 249010, Калужская обл., г. Боровск, ул. Ленина, 30
 5. **Место, время и дата отбора:** Река Ока, Калужская область, Тарусский район, район д. Строитель 25.07.2022 с 10:00 до 10:05
 6. **НД на отбор:** ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа."
 7. **Образец (пробу) отобрал(а)** Семенова А. А., фельдшер
 8. **ИЛЦ, выполнивший испытания:** Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области» в Боровском районе, ; № РОСС.RU.0001.511978
- Рассмотренные материалы:** Протокол испытаний № 4111 от 29 июля 2022 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Проба № 4111 "Речная вода" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней".

Экспертное заключение составил(а):

Главный врач _____

Багров В. П.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области в Боровском районе»
 (Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области в Боровском районе»)

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юр.адрес: 248018, г.Калуга, ул.Баррикад, д.181
 Телефон/факс (4842) 57-46-75
 Факт.адрес: 249010, г.Боровск, ул.Ленина, д.28,д.30
 тел./факс (48438)4-46-20, 4-41-66, Email: fguzbor@mail.ru
 ОКПО 75478558 ОГРН 1054004004812
 ИНН/КПП 4028033349 / 400302001



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
 № 4111 от 29 июля 2022 г.

- 1. Наименование предприятия, организации (заявитель):** Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Калужской области в Боровском, Жуковском, Малоярославецком, Тарусском районах
- 2. Юридический адрес:** 249010, Калужская обл., г. Боровск, ул. Ленина, 30
Фактический адрес: 249010, Калужская обл., г. Боровск, ул. Ленина, 30
- 3. Наименование образца (пробы):** Речная вода
- 4. Место отбора:** Река Ока, Калужская область, Тарусский район, район д. Строитель
- 5. Условия отбора, доставки**
Дата и время отбора: 25.07.2022 с 10:00 до 10:05
Ф.И.О., должность: Семенова А. А., фельдшер
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 25.07.2022 11:00
НД на отбор проб: ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа."
- 6. Дополнительные сведения:** Выполнение гос.задания, Приказ Управления Роспотребнадзора по Калужской области № 73 от 09.06.2022
- 7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
- 8. Код образца (пробы):** 02.22.4111 3
- 9. Условия проведения испытаний:** Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Образец поступил 25.07.2022 11:10					
Регистрационный номер пробы в журнале 4111					
испытания проведены по адресу::249100, Калужская область, г.Таруса, ул.Энгельса, дом 16					
дата начала испытаний 25.07.2022 11:10 дата выдачи результата 29.07.2022 08:40					
1	Холерный вибрион	-	не обнаружено	отсутствие	МУ 4.2.2218-07
Испытания проводил(и): Семенова А. А., фельдшер					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Багров В. П., Главный врач

Окончание протокола.

Протокол № 4111 распечатан 29.07.2022

Результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания.
 Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ